


## 4 防区 IP 模块

### 一、 主要功能

- ※ 模块自带 4 个防区。
- ※ 模块自带 2 路继电器无源输出。
- ※ 模块通过网络接口可以实现上报 2 个中心。
- ※ 通过监控中心控制本设备的布撤防或者继电器输出。
- ※ 可掉电记录设备信息，支持网络在线读取。

### 二、 性能指标

- ※ 电压：DC 12V-24V
- ※ 网络接口：10/100M 自适应网口
- ※ 报警输出口：DC12V 1A
- ※ 电流：60-90mA
- ※ 工作温度：-40℃到 50℃
- ※ 外观尺寸：**128\*64\*40m**



### 三、 接口说明

指示灯	状态	说明
P	红灯常亮	设备上电
S	红灯常亮	模块的中心 1 与上报的主机、软件、平台连接正常
	红灯熄灭	模块的中心 1 与上报的主机、软件、平台连接不正常
R	绿灯 1 秒闪烁	系统运行
	绿灯快闪	设备欠压
网络接口	黄灯常亮	网络连接正常
	黄灯熄灭	网络连接不正常
	绿灯闪烁	模块接收到网络数据
下载模式	S、R 灯闪烁	S、R 交替闪烁


跳针说明：

恢复出厂值：设备断电，JP1-1 短接，设备重新上电 3 秒钟后生效，然后断开跳针。


### 四、 编程管理

#### 1. 编程工具

(1) 设备可通过【搜索工具】打开【设备配置工具】，根据上述“四、编程管理”-“1、搜索工具”-(1)、(2)、(3)、(4)步后。右击【搜索工具】设备列表中的某个设备，点击“启动配置工具”，此时新打开的【设备配置工具】会自动与该设备连接成功。如下图。




(2) 进入编程界面，可进行对应的编程项修改、保存、读取、查询、编程等操作。通过软件可查询到模块的布撤防状态、模块与中心的通讯状态、设备状态等等，如完成编程或查询后，点击“编程生效”退出。



(5) 编程举例，把“中心 1IP 地址”修改为“192.168.1.123”。

① 在功能码下拉选中“2- IP 设置”，再在主码中选中“3 中心 IP 地址”，再选中从码中的“中心 1 IP 地址”，点击修改，如下图所示。

② 在编程值中填入“192.168.1.123”，数量为 1（数量为要修改的从码数量，从当前从码开始往下数），点击确定。再点击【设备配置工具】主界面中间上方的“保存”按键。



③ 在【设备配置工具】主界面右边的“配置”中选择“当前从码”。

④ 完成上述操作后，点击【设备配置工具】主界面右边的“发送”按键，即可完成编程。

⑤ 上述操作已完成对“中心 IP 地址”的编程，此时用户可点击“读取”按键来检验是否配置正确。查询如上图所示。

⑥ 编程完成后，用户点击【设备配置工具】主界面右上方的“编程生效”按键让模块重启，进入 30 秒下载模式，30 秒后进入工作模式，此时模块将会更新配置数据，运新的配置运行。

五、编程项说明

功能菜单	主码	从码	功能说明	编程位数	出厂缺省值	允许的编程范围及操作说明
查询	1 版本信息	1	版本信息	1	无效	查询信息功能只能查，不可修改
	2 MAC 地址	1	MAC 地址	1		
	3 DHCP 使能	1	DHCP 使能	1		
	4 本机 IP	1	本机 IP	1		
	5 网关	0	网关	1		
	6 网络掩码	0	网络掩码	1		
	7 中心通讯状况	0	中心通讯状况	1		
	8 防区布撤防状态	0	防区布撤防状态	1		
	9 防区触发状态	0	防区触发状态	1		
	10 防区报警状态	0	防区报警状态	1		
	11 开关输出状态	0	开关输出状态	1		
	12 设备状态	0	设备状态	1		
IP 设置	模块 IP 地址	1	模块 IP 支持	15	192.168.1.109	编程共输入 4 个 3 位 000-255 的数字
	网关	1	网关	15	192.168.1.1	编程共输入 4 个 3 位 000-255 的数字
	网络掩码	1	网络掩码	15	255.255.255.0	编程共输入 4 个 3 位 000-255 的数字
	中心 IP 地址	1	中心 1IP 地址	15	121.040.069.235	编程共输入 4 个 3 位 000-255 的数字
2		中心 2IP 地址	15	192.168.1.110		

	目的 UDP 端口	1	目的 UDP 端口 1	5	20001	00000-65535, 和中心 UDP 接收端口一致
		2	目的 UDP 端口 2	5	8090	
	源 UDP 端口	1	源 UDP 端口 1	5	8090	00000-65535 和中心 UDP 发送端口一致
		2	源 UDP 端口 2	5	20001	
	服务器支持	1	服务器支持	1	1	0: 禁止 1: 支持
	动态 IP 支持	1	动态 IP 支持	1	1	0: 禁止 1: 支持
	中心在线时间	1	在线上报时间 1	4	10	IP 定期在线上报 0000-9999 秒, 0 表示不上报
2		在线上报时间 2	4	10		
服务器 ID	1	服务器 ID	5	57600	动态获取的唯一 ID	
系统 设置	通讯机地址	1	通讯机地址	3	0	000-239。上报的通讯机编号
	设备地址	1	设备地址	3	1	000-239。上报的设备编号
	清除记录	1	清除设备记录	1	0	0: 无效 1: 有效
	恢复出厂值	1	恢复出厂值	1	0	当配置工具单项编程 ‘1’ 下发时, 恢复模块出厂配置, 并自动重启。
	布撤防密码	1	布撤防及编程密码	4	1234	
	防区端子属性	1	防区 1 端子属性	1	1	0-禁止, 1-常闭, 2-常开
		...	...	...	...	
		4	防区 4 端子属性	1	1	
	防区类型	1	防区 1 类型	1	1	0: 屏蔽 (实时上报状态); 1: 立即; 2: 24 小时;
		...	...	...	...	
		4	防区 4 类型	1	1	
	报警时间	1	报警时间	3	30	000-999, 单位: 秒
	输出跟随防区编号	1	输出 1 跟随防区编号	2	1-4	1-4 防区可选
		2	输出 2 跟随防区编号	2	1-4	
	输出跟随属性	1	输出 1 跟随属性	1	0	0: 跟随报警; 1: 跟随防区状态; 2: 跟随布防; 3: 禁止
		2	输出 2 跟随属性	1	2	
输出常开常闭	1	输出 1 常开常闭	1	1	0-常闭 1-常开	
	2	输出 2 常开常闭	1	1		
输出中心控制允许	1	输出 1 中心控制允许	1	1	0: 禁止; 1: 允许	
	2	输出 2 中心控制允许	1	1		
撤防输出动作时间	1	撤防输出 1 动作时间	3	0	000-999. 单位: 秒。 注: 此功能要跟输出跟随属性的 2: 跟随布防一起设置才能用。	
	2	撤防输出 2 动作时间	3	0		

